

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

www.nsofb.pb, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР089/3.Н.00507

(номер сертификата соответствия)

025452

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ(наименование и
местонахождение
заявителя)Общество с ограниченной ответственностью "ДСК "ГРАС-Калуга"
(ООО "ДСК "ГРАС-Калуга"). Адрес: 249070, РОССИЯ, Калужская обл.,
Малоярословецкий район, село Маклино, ул. Промышленная, д. 1, строение 1.
ОГРН: 1074011000018. Телефон: 84843159480. Факс: 84843159480.**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)Общество с ограниченной ответственностью "ДСК "ГРАС-Калуга"
(ООО "ДСК "ГРАС-Калуга"). Адрес: 249070, РОССИЯ, Калужская обл.,
Малоярословецкий район, село Маклино, ул. Промышленная, д. 1, строение 1.
ОГРН: 1074011000018. Телефон: 84843159480. Факс: 84843159480.**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)ОС "Альфа "Пожарная Безопасность" ООО Альфа "Пожарная Безопасность",
Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А,
тел./факс: 84952801686. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об
уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.089/3 от 10.06.2015 г.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)Конструкция стеновая несущая из блоков неармированных из ячеистого
бетона автоклавного твердения марки по средней плотности не ниже D300,
класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по морозостойкости не
ниже F75, толщиной не менее 150 мм, выпускаемых по ГОСТ 31360-2007.
Монтаж согласно «Инструкция по строительству малоэтажного здания».
Серийный выпуск.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)ГОСТ 30247.0-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования",
ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции".код ОК 005 (ОКП)
57 4140Предел огнестойкости фрагмента конструкции несущей
из блоков стеновых неармированных из ячеистого
бетона автоклавного твердения на кладочном клеевом
растворе при равномерно-распределенной временной
длительной нагрузке 2 т/м пог. (без учета собственного
веса) – REI 240.код ТН ВЭД России
6810 99 000 0ГОСТ 30403-2012 "Конструкции строительные. Метод
испытаний на пожарную опасность".
Класс пожарной опасности – К0(45).**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протоколы сертификационных испытаний № 139-С-16 от 04.07.2016 г.,
№ 140-С-16 от 04.07.2016 г. ИЛ "Альфа "Пожарная Безопасность"
ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.082/3 от 10.06.2015 г.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015
(ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б01288 от 13.06.2016 г.**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.07.2016 ПО 10.07.2021**Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

А.А. Гомзов

(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Д. Н. Байгушкин

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.