

ООО «Тверской кирпич»
ИНН 9704054866
172369, РФ, Тверская область
Ржевский район, пос. Есинка

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Кирпич керамический
пустотелый рядовой пластического формования
КР-р-пу 250x120x65/1НФ/175/1,2/100/
ГОСТ 530-2012

Партия №	009/22
Дата изготовления/смена	19.07.2022/3
Марка прочности:	М 175
Вес изделия, кг	2,4
Количество в партии, шт	300 000
Количество палет, шт	625
Количество в упаковке, шт	480
Класс средней плотности	1,2
Морозостойкость	F100
Пустотность, %	33,6
Водопоглощение, %	8,8
Скорость нач. абсорбции воды кг/(м ² ·мин)	0,51
Группа по теплотехнической эффективности	Эффективные
Активность естественных радионуклидов A _{эфф}	280Бк/кг

Начальник лаборатории и ОТК

Сидорова О.В.
ОТК
Смена 3